




BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM
TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THANH HÓA (TUẦN 2 - THÁNG 12/2018)

Mã mẫu	Chi nhánh	pH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Kết luận
Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01:2009/BYT)		6,5-8,5		≤15	Không có mùi vị lạ	≤3	≤50	≤250	≤0,3	≤250	≤300	≤2	≤0,3	0,3-0,5	
1527	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC TP	6,95	1,53	<5	Không	<0,02	1,78	27,81	<0,04	<5	34,09	0,98	0	0,5	Đạt
1528		6,94	1,63	6,8	Không	<0,02	1,78	25,84	<0,04	5,39	33,88	0,79	0	0,3	Đạt
1529		6,96	1,57	6,74	Không	<0,02	1,79	25,75	<0,04	5,39	34,89	<0,78	0	0,3	Đạt
1530		6,95	1,72	6,88	Không	<0,02	2,5	25,92	<0,04	5,39	36,09	<0,78	0	0,3	Đạt
1531		6,94	1,54	6,95	Không	<0,02	2,33	25,75	<0,04	5,39	35,29	0,91	0	0,3	Đạt
1545	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM TP	7,26	1,74	<5	Không	<0,02	2,22	26,14	<0,04	<5	32,48	<0,78	0,07	0,5	Đạt
1546		7,25	1,71	<5	Không	<0,02	2,2	26,16	<0,04	<5	32,88	0,92	0,07	0,3	Đạt
1547		7,23	1,68	<5	Không	<0,02	2,03	26,13	<0,04	5,39	33,68	<0,78	0,05	0,3	Đạt
1548		7,24	1,7	<5	Không	<0,02	2,03	31,49	<0,04	5,39	34,09	<0,78	0,05	0,3	Đạt
1549		7,23	1,73	<5	Không	<0,02	2,03	31,79	<0,04	5,96	34,49	<0,78	0,05	0,3	Đạt
1533	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BÌM SƠN	7,24	<1	0	Không	<0,02	13,58	15,17	<0,04	8,23	224,56	1,11	0	0,5	Đạt
1534		7,24	<1	0	Không	<0,02	12,43	13,6	<0,04	8,23	224,96	1,11	0	0,3	Đạt
1535		7,26	<1	0	Không	<0,02	12,65	15,94	<0,04	8,8	225,76	1,11	0	0,3	Đạt
1537	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOÀNG HÓA	7,41	1,36	5,36	Không	<0,02	2,1	25,02	<0,04	<5	88,62	<0,78	0	0,5	Đạt
1538		7,44	1,42	5,37	Không	<0,02	2,27	22,93	<0,04	<5	89,2	<0,78	0	0,3	Đạt
1539		7,46	1,53	5,08	Không	<0,02	2,28	22,96	<0,04	<5	89,42	<0,78	0	0,3	Đạt
1541	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TỈNH GIA	7,21	<1	6,43	Không	<0,02	<0,7	33,96	<0,04	16,74	68,2	1,87	0	0,5	Đạt
1542		7,17	<1	6,67	Không	<0,02	<0,7	34,37	<0,04	17,3	68,97	1,93	0	0,3	Đạt
1543		7,19	<1	6,59	Không	<0,02	<0,7	34,47	<0,04	16,74	68,97	1,8	0	0,3	Đạt
1551	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC QUẢNG XƯƠNG	7,43	1,46	<5	Không	<0,02	2,08	29,9	<0,04	<5	36,89	1,87	0,04	0,5	Đạt
1552		7,46	1,48	<5	Không	<0,02	2,08	27,82	<0,04	<5	27,29	<0,78	0,04	0,3	Đạt
1553		7,44	1,51	<5	Không	<0,02	2,08	57	<0,04	<5	37,69	<0,78	0,04	0,3	Đạt
1555	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN	7,33	1,64	<5	Không	<0,02	1,08	34,95	<0,04	5,39	40,9	0,79	0,04	0,5	Đạt
1556		7,37	1,63	<5	Không	<0,02	1,35	33,17	<0,04	5,96	40,5	0,78	0,04	0,3	Đạt
1557		7,36	1,61	<5	Không	<0,02	1,43	30,64	<0,04	5,67	41,3	0,78	0,04	0,3	Đạt
Tổng số mẫu															25
Số mẫu đạt															25
Số mẫu không đạt															0

Thanh Hóa ngày 14 tháng 12 năm 2018

Người tổng hợp


 Lê Thu Trang