

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM

TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THANH HÓA (TUẦN 3 - THÁNG 12/2018)



Mã mẫu	Chi nhánh	pH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmamganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Kết luận
Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01:2009/BYT)		6,5-8,5	≤ 2	≤15	Không có mùi vị lạ	≤3	≤50	≤250	≤0,3	≤250	≤300	≤2	≤0,3	0,3-0,5	
1559	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC TP	7,24	<1	10,2	Không	<0,02	1,73	3,67	0,04	5,39	34,49	0,92	0	0,5	Đạt
1560		7,25	<1	<5	Không	<0,02	1,75	27,86	0,04	5,96	35,29	0,92	0	0,3	Đạt
1561		7,26	<1	6,56	Không	<0,02	2,23	23,49	<0,04	6,24	36,09	0,8	0	0,3	Đạt
1562		7,22	<1	6,75	Không	<0,02	2,33	19,92	<0,04	5,39	33,68	<0,78	0	0,3	Đạt
1563		7,28	<1	6,07	Không	<0,02	2,33	17,93	<0,04	<5	34,09	<0,78	0	0,3	Đạt
1577	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM TP	7,03	1,11	<5	Không	<0,02	1,95	20,23	<0,04	<5	36,09	0,8	0,01	0,5	Đạt
1578		7,05	1,18	<5	Không	<0,02	2,03	19,16	<0,04	<5	36,89	0,99	0,01	0,3	Đạt
1579		7,09	1,2	<5	Không	<0,02	1,98	19,16	<0,04	5,39	35,69	0,99	0,01	0,3	Đạt
1580		7,01	1,22	<5	Không	<0,02	2,43	20,84	<0,04	<5	36,89	0,92	0,01	0,3	Đạt
1581		7,05	1,22	<5	Không	<0,02	2,13	20,24	<0,04	<5	37,69	0,99	0,01	0,3	Đạt
1569	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BÌM SƠN	7,41	<1	<5	Không	<0,02	12,43	9,2	<0,04	8,23	226,57	<0,78	0	0,5	Đạt
1570		7,42	<1	<5	Không	<0,02	11,1	10,12	<0,04	8,23	227,37	<0,78	0	0,3	Đạt
1571		7,44	<1	<5	Không	<0,02	11,5	11,51	<0,04	8,23	226,97	<0,78	0	0,3	Đạt
1565	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOÀNG HÓA	7,35	1,3	6,33	Không	<0,02	2,62	25,58	<0,04	9,36	86,22	1,3	0,03	0,5	Đạt
1566		7,37	1,28	6,13	Không	<0,02	2,6	35,35	<0,04	9,93	87,02	1,3	0,03	0,3	Đạt
1567		7,4	1,31	6,06	Không	<0,02	3,15	34,46	<0,04	9,93	87,42	1,3	0,03	0,3	Đạt
1573	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TỈNH GIA	7,2	1,26	<5	Không	<0,02	<0,7	14,37	<0,04	19,57	72,18	1,56	0,04	0,5	Đạt
1574		7,15	1,23	<5	Không	<0,02	<0,7	14,06	<0,04	19,57	72,98	1,56	0,01	0,3	Đạt
1575		7,22	1,19	<5	Không	<0,02	0,99	15,63	<0,04	16,74	72,98	0,92	0,01	0,3	Đạt
1583	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC QUẢNG XƯƠNG	7,01	1,03	<5	Không	<0,02	1,89	37,62	<0,04	<5	40,5	1,93	0,01	0,5	Đạt
1584		7,1	1,09	<5	Không	<0,02	1,72	37,2	<0,04	<5	40,1	0,8	0,01	0,3	Đạt
1585		7,09	1,12	<5	Không	<0,02	1,78	27,79	<0,04	<5	39,7	0,8	0,01	0,3	Đạt
1587	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN	7,25	1,25	<5	Không	<0,02	1,4	37,08	<0,04	5,96	36,89	0,8	0,02	0,5	Đạt
1588		7,28	1,19	<5	Không	<0,02	1,95	26,27	<0,04	7,09	37,29	0,92	0,02	0,3	Đạt
1589		7,25	1,17	<5	Không	<0,02	1,84	22,85	<0,04	7,09	37,29	0,92	0,02	0,3	Đạt
1590	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC ĐÔNG SƠN	7,21	<1	<5	Không	<0,02	1,65	22,9	0,04	6,53	35,29	<0,78	0	0,5	Đạt
1591		7,26	<1	<5	Không	<0,02	1,65	23,09	0,04	<5	35,69	<0,78	0	0,3	Đạt
Tổng số mẫu															27
Số mẫu đạt															27
Số mẫu không đạt															0

Thanh Hóa ngày 21 tháng 12 năm 2018

Người tổng hợp

Nghiêm Thị Vân.