M.S.D.N: 2800219549-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA
TP.THANH HÓA T.THANH HÓA

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM

TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THANH HÓA (TUẦN 1 - THÁNG 06/2024)

Mã mẫu	Chi nhánh	pH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliorm	Ecoli	Kết luận
Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)		**6,0-8,5**	**≤ 2**	**≤15**	**Không có mùi vị lạ**	**≤0,05**	**≤2**	**≤250**	**≤0,3**	**≤250**	**≤300**	**≤2**	**≤0,1**	**0,2-1**	**0,3**	**0,2**	**<3**	**<1**	
24-0813	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC THÀNH PHỐ	7,36	<1	<5	Không	<0,01	0,50	17,60	<0,04	8,79	79,60	0,83	0,04	0,6	0,03	0,11	<1	<1	Đạt
24-0814		7,37	<1	<5	Không	<0,01	0,46	17,70	<0,04	9,08	79,20	0,86	0,03	0,5	0,03	0,11	<1	<1	Đạt
24-0815		7,37	<1	<5	Không	<0,01	0,45	17,79	<0,04	8,51	79,60	0,89	0,03	0,4	0,02	0,11	<1	<1	Đạt
24-0816		7,37	<1	<5	Không	<0,01	0,47	18,33	<0,04	9,08	80,00	0,96	0,03	0,3	0,02	0,11	<1	<1	Đạt
24-0817		7,38	<1	5,01	Không	<0,01	0,43	18,47	<0,04	9,08	80,40	0,93	0,03	0,3	0,03	0,11	<1	<1	Đạt
24-0858		7,36	<1	6,59	Không	<0,01	0,35	9,35	<0,04	8,51	82,40	0,89	<0,03	0,6	0,02	0,10	<1	<1	Đạt
24-0859		7,36	<1	7,98	Không	<0,01	0,67	7,65	<0,04	7,94	79,20	0,86	<0,03	0,5	0	0,10	<1	<1	Đạt
24-0860		7,40	<1	6,25	Không	<0,01	0,61	8,25	<0,04	7,94	75,60	1,08	<0,03	0,5	0,02	0,09	<1	<1	Đạt
24-0861		7,42	<1	5,19	Không	<0,01	0,66	7,51	<0,04	8,51	51,60	1,05	<0,03	0,4	0	0,08	<1	<1	Đạt
24-0862		7,37	<1	6,76	Không	<0,01	0,64	7,36	<0,04	8,51	51,60	1,12	<0,03	0,4	0,02	0,09	<1	<1	Đạt
24-0819	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BỈM SƠN	7,42	<1	<5	Không	<0,01	-	19,79	<0,04	<5	279,20	<0,75	<0,03	0,7	0,08	<0,04	<1	<1	Đạt
24-0820		7,41	<1	<5	Không	<0,01	-	23,72	<0,04	<5	278,80	<0,75	<0,03	0,4	0,08	<0,04	<1	<1	Đạt
24-0821		7,42	<1	<5	Không	<0,01	-	24,12	<0,04	<5	279,60	<0,75	<0,03	0,4	0,08	<0,04	<1	<1	Đạt
24-0823	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGHI SƠN	7,32	<1	<5	Không	<0,01	0,17	22,38	<0,04	19,28	59,20	1,76	0,07	0,6	0,11	0,06	<1	<1	Đạt
24-0824		7,31	<1	<5	Không	<0,01	0,17	22,30	<0,04	19,28	58,80	1,76	0,07	0,3	0,11	0,06	<1	<1	Đạt
24-0825		7,33	<1	<5	Không	<0,01	0,20	22,39	<0,04	19,28	59,20	1,79	0,07	0,3	0,11	0,06	<1	<1	Đạt
24-0827	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NÔNG CỐNG	7,36	<1	<5	Không	<0,01	0,26	37,30	<0,04	<5	80,80	<0,75	<0,03	0,5	0,08	0,09	<1	<1	Đạt
24-0828		7,37	<1	<5	Không	<0,01	0,29	37,31	<0,04	<5	81,20	<0,75	<0,03	0,3	0,08	0,09	<1	<1	Đạt
24-0829		7,37	<1	<5	Không	<0,01	0,33	27,27	<0,04	<5	80,80	<0,75	<0,03	0,3	0,08	0,09	<1	<1	Đạt
24-0831	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC QUẢNG XƯƠNG	7,56	<1	<5	Không	<0,01	0,18	25,95	<0,04	<5	37,20	<0,75	<0,03	0,6	0,03	0,19	<1	<1	Đạt
24-0832		7,56	<1	<5	Không	<0,01	0,19	28,23	<0,04	<5	37,60	<0,75	<0,03	0,4	0,03	0,19	<1	<1	Đạt
24-0833		7,56	<1	<5	Không	<0,01	0,23	27,42	<0,04	<5	37,20	<0,75	<0,03	0,3	0,03	0,19	<1	<1	Đạt
24-0848		7,50	<1	<5	Không	<0,01	0,26	6,52	<0,04	<5	37,60	<0,75	<0,03	0,6	0	0,16	<1	<1	Đạt
24-0849		7,55	<1	<5	Không	<0,01	0,28	10,03	<0,04	<5	36,80	<0,75	<0,03	0,5	0	0,15	<1	<1	Đạt
24-0850		7,55	<1	<5	Không	<0,01	0,28	6,87	<0,04	<5	38,80	<0,75	<0,03	0,4	0,05	0,15	<1	<1	Đạt
24-0851		7,52	<1	<5	Không	<0,01	0,30	5,57	<0,04	<5	37,60	<0,75	<0,03	0,4	0,01	0,15	<1	<1	Đạt
24-0852		7,54	<1	<5	Không	<0,01	0,31	7,54	<0,04	<5	40,00	<0,75	<0,03	0,4	0	0,13	<1	<1	Đạt
24-0835	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOẰNG HÓA	7,39	<1	<5	Không	<0,01	0,82	27,89	<0,04	7,94	107,60	<0,75	<0,03	0,6	0,01	0,09	<1	<1	Đạt
24-0836		7,43	<1	<5	Không	<0,01	0,80	30,00	<0,04	7,94	107,20	<0,75	<0,03	0,4	0,01	0,09	<1	<1	Đạt
24-0837		7,41	<1	<5	Không	<0,01	0,81	28,57	<0,04	7,94	106,80	<0,75	<0,03	0,4	0,01	0,09	<1	<1	Đạt
24-0839	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN	7,42	<1	<5	Không	<0,01	0,24	27,29	<0,04	<5	4,040	<0,75	<0,03	0,6	0,01	0,04	<1	<1	Đạt
24-0840		7,38	<1	<5	Không	<0,01	0,30	20,66	<0,04	<5	40,80	<0,75	<0,03	0,3	0,01	0,04	<1	<1	Đạt

24-0841		7,38	<1	<5	Không	<0,01	0,34	20,81	<0,04	<5	40,80	<0,75	<0,03	0,3	0,01	0,04	<1	<1	Đạt
24-0843	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,43	<1	<5	Không	<0,01	0,28	27,90	<0,04	<5	37,60	0,83	<0,03	0,6	0,11	0,13	<1	<1	Đạt
24-0844		7,43	<1	<5	Không	<0,01	0,34	27,25	<0,04	<5	38,80	0,89	<0,03	0,4	0,11	0,13	<1	<1	Đạt
24-0845		7,39	<1	<5	Không	<0,01	0,32	27,45	<0,04	<5	38,40	0,93	<0,03	0,4	0,11	0,13	<1	<1	Đạt
24-0846		7,38	<1	<5	Không	<0,01	0,28	39,24	<0,04	<5	37,60	0,96	<0,03	0,3	0,11	0,13	<1	<1	Đạt
24-0847		7,40	<1	<5	Không	<0,01	0,26	36,57	<0,04	<5	40,40	0,86	<0,03	0,3	0,11	0,13	<1	<1	Đạt
24-0853		7,43	<1	<5	Không	<0,01	0,25	7,15	<0,04	<5	36,40	1,02	<0,03	0,6	0,02	0,10	<1	<1	Đạt
24-0854		7,37	<1	<5	Không	<0,01	0,28	7,51	<0,04	9,08	90,00	1,15	<0,03	0,5	0	0,06	<1	<1	Đạt
24-0855		7,48	<1	<5	Không	<0,01	0,30	11,80	<0,04	<5	35,60	1,08	<0,03	0,4	0,01	0,10	<1	<1	Đạt
24-0856		7,42	<1	<5	Không	<0,01	0,30	19,33	<0,04	<5	90,00	0,89	<0,03	0,4	0,03	0,10	<1	<1	Đạt
24-0857		7,41	<1	<5	Không	<0,01	0,33	11,07	<0,04	<5	36,80	1,05	<0,03	0,3	0	0,10	<1	<1	Đạt
Tổng số mẫu																			43
Số mẫu đạt																			43
Số mẫu không đạt																			0

Thanh Hóa ngày 07 tháng 6 năm 2024

Người tổng hợp

Trịnh Ngọc Khanh

M.S.D.N: 2800219549-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THANH HÓA
TP.THANH HÓA T.THANH HÓA

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM

TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THANH HÓA (TUẦN 2 - THÁNG 06/2024)

Mã mẫu	Chi nhánh	pH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliorm	Ecoli	Kết luận
Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)		**6,0-8,5**	**≤ 2**	**≤15**	**Không có mùi vị lạ**	**≤0,05**	**≤2**	**≤250**	**≤0,3**	**≤250**	**≤300**	**≤2**	**≤0,1**	**0,2-1**	**0,3**	**0,2**	**<3**	**<1**	
24-0864	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC TP	7,54	<1	10,28	Không	<0,01	0,63	4,92	<0,04	9,08	52,00	<0,75	0,05	0,6	0,06	0,08	<1	<1	Đạt
24-0865		7,53	<1	10,50	Không	<0,01	0,67	6,14	<0,04	9,08	52,80	<0,75	0,05	0,4	0,06	0,08	<1	<1	Đạt
24-0866		7,55	<1	10,66	Không	<0,01	0,72	5,33	<0,04	8,51	53,20	<0,75	0,04	0,4	0,07	0,08	<1	<1	Đạt
24-0867		7,54	<1	10,75	Không	<0,01	0,72	9,68	<0,04	8,51	52,40	0,77	0,04	0,3	0,06	0,08	<1	<1	Đạt
24-0868		7,54	<1	10,62	Không	<0,01	0,68	5,57	<0,04	9,08	52,40	<0,75	0,04	0,3	0,06	0,08	<1	<1	Đạt
24-0870	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BỈM SƠN	7,45	<1	8,18	Không	<0,01	-	7,21	<0,04	<5	235,60	<0,75	<0,03	0,6	00,5	<0,04	<1	<1	Đạt
24-0871		7,45	<1	7,96	Không	<0,01	-	8,56	<0,04	<5	236,80	<0,75	<0,03	0,4	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt
24-0872		7,44	<1	8,18	Không	<0,01	-	9,53	<0,04	<5	237,60	<0,75	<0,03	0,3	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt
24-0874	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGHI SƠN	7,32	<1	8,07	Không	<0,01	0,21	8,45	<0,04	19,85	63,20	1,63	0,04	0,6	0,06	0,07	<1	<1	Đạt
24-0875		7,32	<1	7,89	Không	<0,01	0,23	8,11	<0,04	20,14	63,60	1,66	0,04	0,4	0,06	0,07	<1	<1	Đạt
24-0876		7,31	<1	8,02	Không	<0,01	0,23	20,50	<0,04	19,85	64,00	1,63	0,04	0,4	0,06	0,07	<1	<1	Đạt
24-0878	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NÔNG CỐNG	7,34	<1	7,90	Không	<0,01	0,31	14,15	<0,04	<5	37,60	<0,75	<0,03	0,6	0,01	0,04	<1	<1	Đạt
24-0879		7,34	<1	7,77	Không	<0,01	0,28	10,38	<0,04	<5	36,80	<0,75	<0,03	0,4	0,01	0,04	<1	<1	Đạt
24-0880		7,33	<1	7,62	Không	<0,01	0,26	11,36	<0,04	<5	38,40	<0,75	<0,03	0,3	0,01	0,04	<1	<1	Đạt
24-0882	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGỌC LẶC	7,32	<1	5,17	Không	<0,01	0,33	10,31	<0,04	<5	51,60	<0,75	<0,03	0,6	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt
24-0883		7,31	<1	5,13	Không	<0,01	0,45	10,87	<0,04	<5	52,00	<0,75	<0,03	0,4	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt
24-0884		7,31	<1	5,37	Không	<0,01	0,38	12,27	<0,04	<5	52,40	<0,75	<0,03	0,4	0,05	<0,04	<1	<1	Đạt
24-0886	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC THẠCH THÀNH	7,37	<1	5,50	Không	<0,01	0,40	10,65	<0,04	<5	148,40	<0,75	<0,03	0,6	0,05	0,09	<1	<1	Đạt
24-0887		7,36	<1	5,52	Không	<0,01	0,36	11,80	<0,04	<5	149,20	<0,75	<0,03	0,3	0,05	0,09	<1	<1	Đạt
24-0888		7,37	<1	5,86	Không	<0,01	0,36	12,40	<0,04	<5	149,60	<0,75	<0,03	0,3	0,05	0,09	<1	<1	Đạt
24-0890	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC QUẢNG XƯƠNG	7,51	<1	<5	Không	<0,01	0,50	12,08	<0,04	<5	38,40	<0,75	<0,03	0,6	0,04	0,07	<1	<1	Đạt
24-0891		7,52	<1	<5	Không	<0,01	0,45	23,67	<0,04	<5	38,80	<0,75	<0,03	0,4	0,03	0,07	<1	<1	Đạt
24-0892		7,51	<1	<5	Không	<0,01	0,40	19,63	<0,04	<5	38,80	<0,75	<0,03	0,3	0,03	0,07	<1	<1	Đạt
24-0894	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOẰNG HÓA	7,51	<1	<5	Không	<0,01	0,99	19,67	<0,04	7,37	112,80	<0,75	<0,03	0,6	0,11	0,05	<1	<1	Đạt
24-0895		7,51	<1	<5	Không	<0,01	0,93	18,61	<0,04	7,37	112,80	<0,75	<0,03	0,4	0,11	0,05	<1	<1	Đạt
24-0896		7,50	<1	<5	Không	<0,01	0,91	18,61	<0,04	7,37	113,20	<0,75	<0,03	0,4	0,11	0,05	<1	<1	Đạt
24-0898	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN	7,07	<1	<5	Không	<0,01	0,29	18,58	<0,04	<5	40,00	<0,75	<0,03	0,6	0,08	0,05	<1	<1	Đạt
24-0899		7,06	<1	<5	Không	<0,01	0,29	17,23	<0,04	<5	40,00	<0,75	0,03	0,3	0,08	0,05	<1	<1	Đạt
24-0900		7,07	<1	<5	Không	<0,01	0,44	16,58	<0,04	<5	40,80	<0,75	0,03	0,3	0,08	0,05	<1	<1	Đạt
24-0902	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC CẨM THỦY	7,33	<1	<5	Không	<0,01	0,46	15,96	<0,04	<5	104,80	<0,75	<0,03	0,6	0,10	0,09	<1	<1	Đạt
24-0903		7,32	<1	<5	Không	<0,01	0,30	15,96	<0,04	<5	105,20	<0,75	<0,03	0,4	0,10	0,09	<1	<1	Đạt
24-0904		7,33	<1	<5	Không	<0,01	0,37	15,85	<0,04	<5	105,60	<0,75	<0,03	0,4	0,10	0,10	<1	<1	Đạt

24-0906	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,03	<1	7,17	Không	<0,01	0,30	19,27	<0,04	<5	38,40	<0,75	<0,03	0,6	0,03	0,07	<1	<1	Đạt
24-0907		7,04	<1	6,76	Không	<0,01	0,28	22,35	<0,04	<5	38,80	<0,75	<0,03	0,4	0,03	0,07	<1	<1	Đạt
24-0908		7,03	<1	6,90	Không	<0,01	0,27	19,93	<0,04	<5	39,20	<0,75	<0,03	0,4	0,03	0,07	<1	<1	Đạt
24-0909		7,02	<1	6,90	Không	<0,01	0,26	17,09	<0,04	<5	38,40	<0,75	<0,03	0,3	0,03	0,07	<1	<1	Đạt
24-0910		7,04	<1	6,75	Không	<0,01	0,38	17,77	<0,04	<5	39,60	<0,75	<0,03	0,3	0,03	0,07	<1	<1	Đạt
Tổng số mẫu																			37
Số mẫu đạt																			37
Số mẫu không đạt																			0

Thanh Hóa ngày 14 tháng 6 năm 2024

Người tổng hợp

Trịnh Ngọc Khánh

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM

TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THANH HÓA (TUẦN 3 - THÁNG 06/2024)

Mã mẫu	Chi nhánh	pH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliorm	Ecoli	Kết luận
Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)		**6,0-8,5**	**≤ 2**	**≤15**	**Không có mùi vị lạ**	**≤0,05**	**≤2**	**≤250**	**≤0,3**	**≤250**	**≤300**	**≤2**	**≤0,1**	**0,2-1**	**0,3**	**0,2**	**<3**	**<1**	
24-0912	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC TP	7,48	<1	<5	Không	<0,01	0,61	0,44	<0,04	8,51	56,40	<0,75	<0,03	0,6	0,02	0,10	<1	<1	Đạt
24-0913		7,48	<1	<5	Không	<0,01	0,56	4,42	<0,04	9,08	57,20	<0,75	<0,03	0,4	0,02	0,10	<1	<1	Đạt
24-0914		7,49	<1	<5	Không	<0,01	0,54	3,04	<0,04	9,08	57,60	<0,75	<0,03	0,4	0,02	0,10	<1	<1	Đạt
24-0915		7,47	<1	<5	Không	<0,01	0,52	36,25	<0,04	8,51	52,20	<0,75	<0,03	0,2	0,03	0,10	<1	<1	Đạt
24-0916		7,48	<1	<5	Không	<0,01	0,58	55,95	<0,04	8,51	56,80	<0,75	<0,03	0,2	0,03	0,12	<1	<1	Đạt
24-0917		7,48	<1	<5	Không	<0,01	0,58	49,33	<0,04	9,08	57,20	<0,75	<0,03	0,2	0,03	0,12	<1	<1	Đạt
24-0918		7,49	<1	<5	Không	<0,01	0,54	40,24	<0,04	8,51	57,60	<0,75	<0,03	0,2	0,03	0,11	<1	<1	Đạt
24-0919		7,48	<1	<5	Không	<0,01	0,55	27,47	<0,04	8,51	56,80	<0,75	<0,03	0,2	0,03	0,11	<1	<1	Đạt
24-0920		7,48	<1	<5	Không	<0,01	0,55	32,42	<0,04	9,08	58,00	<0,75	<0,03	0,2	0,03	0,11	<1	<1	Đạt
24-0921		7,49	<1	<5	Không	<0,01	0,48	25,07	<0,04	9,08	57,60	<0,75	<0,03	0,2	0,03	0,11	<1	<1	Đạt
24-0922		7,48	<1	<5	Không	<0,01	0,55	24,81	<0,04	9,08	58,80	<0,75	<0,03	0,2	0,03	0,11	<1	<1	Đạt
24-0924	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BỈM SƠN	7,43	<1	<5	Không	<0,01	-	25,32	<0,04	<5	241,2	<0,75	<0,03	0,6	0,05	0,04	<1	<1	Đạt
24-0925		7,42	<1	<5	Không	<0,01	-	5,38	<0,04	<5	241,6	<0,75	<0,03	0,4	0,05	0,04	<1	<1	Đạt
24-0926		7,43	<1	<5	Không	<0,01	-	6,01	<0,04	<5	241,6	<0,75	<0,03	0,4	0,05	0,04	<1	<1	Đạt
24-0928	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGHI SƠN	7,32	<1	7,73	Không	<0,01	0,14	10,06	<0,04	20,99	64,00	1,53	<0,03	0,6	0,05	0,10	<1	<1	Đạt
24-0929		7,31	<1	7,71	Không	<0,01	0,20	9,72	<0,04	20,42	65,60	1,53	<0,03	0,4	0,05	0,10	<1	<1	Đạt
24-0930		7,32	<1	7,62	Không	<0,01	0,24	8,35	<0,04	20,42	65,20	1,53	<0,03	0,3	0,05	0,10	<1	<1	Đạt
24-0932	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NÔNG CỐNG	7,25	<1	<5	Không	<0,01	0,17	10,83	<0,04	<5	42,80	<0,75	<0,03	0,6	0,01	0,14	<1	<1	Đạt
24-0933		7,25	<1	<5	Không	<0,01	0,17	11,79	<0,04	<5	43,60	<0,75	<0,03	0,4	0,01	0,14	<1	<1	Đạt
24-0934		7,24	<1	<5	Không	<0,01	0,26	13,73	<0,04	<5	43,20	<0,75	<0,03	0,4	00,1	0,13	<1	<1	Đạt
24-0936	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC YÊN ĐỊNH	7,26	<1	<5	Không	<0,01	0,29	15,95	<0,04	<5	41,60	<0,75	<0,03	0,6	0,08	0,13	<1	<1	Đạt
24-0937		7,26	<1	<5	Không	<0,01	0,29	23,14	<0,04	<5	42,00	<0,75	<0,03	0,3	0,08	0,13	<1	<1	Đạt
24-0938		7,26	<1	<5	Không	<0,01	0,27	22,29	<0,04	<5	42,00	<0,75	<0,03	0,3	0,08	0,13	<1	<1	Đạt
24-0940	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC QUẢNG XƯƠNG	7,36	<1	<5	Không	<0,01	0,46	19,20	<0,04	<5	40,00	<0,75	<0,03	0,6	0,03	0,12	<1	<1	Đạt
24-0941		7,35	<1	<5	Không	<0,01	0,41	18,44	<0,04	<5	40,40	<0,75	<0,03	0,4	0,03	0,12	<1	<1	Đạt
24-0942		7,36	<1	<5	Không	<0,01	0,40	17,73	<0,04	<5	40,40	<0,75	<0,03	0,4	0,03	0,12	<1	<1	Đạt
24-0944	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOẰNG HÓA	7,48	<1	<5	Không	<0,01	0,62	29,19	<0,04	8,51	100,4	<0,75	<0,03	0,6	0	0,04	<1	<1	Đạt
24-0945		7,47	<1	<5	Không	<0,01	0,71	23,06	<0,04	8,51	100,8	<0,75	<0,03	0,4	0	0,04	<1	<1	Đạt
24-0946		7,48	<1	<5	Không	<0,01	0,70	25,08	<0,04	8,51	101,2	<0,75	<0,03	0,3	0	0,04	<1	<1	Đạt
24-0948	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN	7,13	<1	<5	Không	<0,01	0,20	26,52	<0,04	<5	42,00	<0,75	<0,03	0,6	0,05	0,05	<1	<1	Đạt
24-0949		7,13	<1	<5	Không	<0,01	0,25	34,30	<0,04	<5	41,20	<0,75	<0,03	0,5	0,05	0,05	<1	<1	Đạt
24-0950		7,12	<1	<5	Không	<0,01	0,24	29,00	<0,04	<5	41,60	<0,75	<0,03	0,3	00,5	0,05	<1	<1	Đạt

24-0952	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,18	<1	<5	Không	<0,01	0,31	30,37	<0,04	<5	37,60	<0,75	<0,03	0,6	0,01	0,13	<1	<1	Đạt
24-0953		7,18	<1	<5	Không	<0,01	0,33	31,37	<0,04	<5	52,80	<0,75	<0,03	0,4	0,01	0,13	<1	<1	Đạt
24-0954		7,17	<1	<5	Không	<0,01	0,42	28,78	<0,04	<5	53,60	<0,75	<0,03	0,4	0,05	0,13	<1	<1	Đạt
24-0955		7,19	<1	<5	Không	<0,01	0,44	28,90	<0,04	<5	53,20	<0,75	<0,03	0,2	0,05	0,13	<1	<1	Đạt
24-0956		7,19	<1	<5	Không	<0,01	0,45	18,87	<0,04	<5	58,40	<0,75	<0,03	0,2	0,05	0,11	<1	<1	Đạt
24-0957		7,18	<1	<5	Không	<0,01	0,51	19,61	<0,04	<5	48,00	<0,75	<0,03	0,4	0,05	0,11	<1	<1	Đạt
24-0958		7,18	<1	<5	Không	<0,01	0,48	19,23	<0,04	<5	45,20	<0,75	<0,03	0,2	0,05	0,11	<1	<1	Đạt
24-0959		7,19	<1	<5	Không	<0,01	0,44	19,20	<0,04	<5	53,20	<0,75	<0,03	0,2	0,05	0,12	<1	<1	Đạt
24-0960		7,17	<1	<5	Không	<0,01	0,44	19,20	<0,04	<5	53,40	<0,75	<0,03	0,2	0,05	0,12	<1	<1	Đạt
Tổng số mẫu																			41
Số mẫu đạt																			41
Số mẫu không đạt																			0

Thanh Hóa ngày 21 tháng 6 năm 2024

Người tổng hợp

Trịnh Ngọc Khánh

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC THÀNH PHẨM

TẠI CÁC CHI NHÁNH CỦA CÔNG TY CP CẤP NƯỚC THANH HÓA (TUẦN 4 - THÁNG 06/2024)

Mã mẫu	Chi nhánh	pH	Độ đục	Độ màu	Mùi vị	Hàm lượng Nitrit	Hàm lượng Nitrat	Hàm lượng Sunfat	Hàm lượng Fe	Hàm lượng Clorua	Độ cứng toàn phần	Chỉ số Pecmanganat	Hàm lượng Mn	Hàm lượng Clo dư	Hàm lượng Amoni	Hàm lượng nhôm	Coliorm	Ecoli	Kết luận
Giới hạn tối đa cho phép (QCVN 01-1:2018/BYT)		**6,0-8,5**	**≤ 2**	**≤15**	**Không có mùi vị lạ**	**≤0,05**	**≤2**	**≤250**	**≤0,3**	**≤250**	**≤300**	**≤2**	**≤0,1**	**0,2-1**	**0,3**	**0,2**	**<3**	**<1**	
24-0962	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BẮC THÀNH PHỐ	7,45	<1	<5	Không	<0,01	0,50	21,20	<0,04	7,94	61,20	<0,75	0,03	0,6	0,12	0,10	<1	<1	Đạt
24-0963		7,44	<1	<5	Không	<0,01	0,54	22,52	<0,04	7,94	62,00	<0,75	<0,03	0,4	0,09	0,11	<1	<1	Đạt
24-0964		7,45	<1	<5	Không	<0,01	0,54	22,95	<0,04	7,37	61,60	<0,75	<0,03	0,3	0,12	0,10	<1	<1	Đạt
24-0965		7,45	<1	<5	Không	<0,01	0,54	19,94	<0,04	7,37	61,60	<0,75	<0,03	0,3	0,12	0,10	<1	<1	Đạt
24-0966		7,44	<1	<5	Không	<0,01	0,56	22,85	<0,04	7,94	61,20	<0,75	<0,03	0,4	0,12	0,10	<1	<1	Đạt
24-0968	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC BỈM SƠN	7,43	<1	<5	Không	<0,01	-	8,10	<0,04	<5	264,00	<0,75	<0,03	0,6	0,09	<0,04	<1	<1	Đạt
24-0969		7,42	<1	<5	Không	<0,01	-	8,11	<0,04	<5	265,20	<0,75	<0,03	0,3	0,09	<0,04	<1	<1	Đạt
24-0970		7,43	<1	<5	Không	<0,01	-	8,14	<0,04	<5	264,80	<0,75	<0,03	0,3	00,9	<0,04	<1	<1	Đạt
24-0972	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NGHI SƠN	7,38	<1	<5	Không	<0,01	0,21	8,96	0,05	20,42	63,20	1,51	0,03	0,5	0,17	0,05	<1	<1	Đạt
24-0973		7,37	<1	<5	Không	<0,01	0,29	8,97	0,05	20,42	62,40	1,51	0,03	0,4	0,16	00,5	<1	<1	Đạt
24-0974		7,38	<1	<5	Không	<0,01	0,28	9,01	0,05	20,42	62,80	1,54	0,03	0,3	0,16	0,05	<1	<1	Đạt
24-0976	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC HOẰNG HÓA	7,47	<1	7,95	Không	<0,01	0,78	10,31	<0,04	7,37	87,20	<0,75	0,03	0,6	0,09	0,06	<1	<1	Đạt
24-0977		7,48	<1	8,32	Không	<0,01	0,82	10,31	<0,04	7,66	86,80	<0,75	0,03	0,2	0,09	0,06	<1	<1	Đạt
24-0978		7,47	<1	7,76	Không	<0,01	0,77	11,16	<0,04	7,37	87,60	<0,75	0,03	0,2	0,09	0,06	<1	<1	Đạt
24-0980	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC QUẢNG XƯƠNG	7,35	1,16	7,79	Không	<0,01	0,21	15,00	<0,04	<5	37,60	<0,75	<0,03	0,6	0	0,15	<1	<1	Đạt
24-0981		7,36	1,12	7,83	Không	<0,01	0,29	16,08	<0,04	<5	38,40	<0,75	<0,03	0,4	0	0,15	<1	<1	Đạt
24-0982		7,34	1,05	7,73	Không	<0,01	0,27	16,23	<0,04	<5	39,20	<0,75	<0,03	0,3	0	0,15	<1	<1	Đạt
24-0984	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NÔNG CỐNG	7,31	<1	<5	Không	<0,01	0,20	16,43	<0,04	<5	42,00	<0,75	<0,03	0,6	0,09	0,08	<1	<1	Đạt
24-0985		7,30	<1	<5	Không	<0,01	0,30	16,57	<0,04	<5	41,20	<0,75	<0,03	0,4	0,09	0,08	<1	<1	Đạt
24-0986		7,30	<1	<5	Không	<0,01	0,24	18,51	<0,04	<5	42,00	<0,75	<0,03	0,3	0,09	00,8	<1	<1	Đạt
24-0988	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC TRIỆU SƠN	7,11	<1	<5	Không	<0,01	0,32	19,06	<0,04	<5	38,00	<0,75	<0,03	0,6	0,05	0,07	<1	<1	Đạt
24-0989		7,12	<1	<5	Không	<0,01	0,32	19,10	<0,04	<5	39,60	<0,75	<0,03	0,4	0,05	0,07	<1	<1	Đạt
24-0990		7,10	<1	<5	Không	<0,01	0,31	19,92	<0,04	<5	38,80	<0,75	<0,03	0,5	0,05	0,07	<1	<1	Đạt
24-0992	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM THÀNH PHỐ	7,16	<1	<5	Không	<0,01	0,24	20,80	<0,04	<5	36,00	<0,75	<0,03	0,5	0,25	0,10	<1	<1	Đạt
24-0993		7,15	<1	<5	Không	<0,01	0,24	20,92	<0,04	<5	38,40	<0,75	<0,03	0,4	0,24	0,10	<1	<1	Đạt
24-0994		7,17	<1	<5	Không	<0,01	0,20	21,15	<0,04	<5	36,80	<0,75	<0,03	0,3	0,16	0,10	<1	<1	Đạt
24-0995		7,17	<1	<5	Không	<0,01	0,19	21,44	<0,04	<5	39,60	<0,75	<0,03	0,3	0,16	0,10	<1	<1	Đạt
24-0996		7,17	<1	<5	Không	<0,01	0,26	21,47	<0,04	<5	40,40	<0,75	<0,03	0,3	0,13	0,10	<1	<1	Đạt
24-0997	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC SẦM SƠN	7,16	<1	<5	Không	<0,01	0,26	20,25	<0,04	<5	56,80	<0,75	<0,03	0,6	0,13	0,07	<1	<1	Đạt
24-0998		7,16	<1	<5	Không	<0,01	0,34	19,64	<0,04	<5	53,20	<0,75	<0,03	0,6	0,13	0,07	<1	<1	Đạt
24-0999		7,17	<1	<5	Không	<0,01	0,33	21,56	<0,04	<5	57,60	<0,75	<0,03	0,2	0,12	0,07	<1	<1	Đạt
24-1000		7,18	<1	<5	Không	<0,01	0,29	22,36	<0,04	<5	57,20	<0,75	<0,03	0,2	0,13	0,07	<1	<1	Đạt

24-1001	CHI NHÁNH CẤP NƯỚC ĐÔNG SƠN	7,44	<1	7,86	Không	<0,01	0,26	23,16	<0,04	7,94	58,40	<0,75	<0,03	0,2	0,13	0,06	<1	<1	Đạt
24-1002		7,45		7,75	Không	<0,01	0,24	23,42	<0,04	7,94	59,60	<0,75	<0,03	0,2	0,15	0,06	<1	<1	Đạt
Tổng số mẫu																			34
Số mẫu đạt																			34
Số mẫu không đạt																			0

Thanh Hóa ngày 28 tháng 6 năm 2024

Người tổng hợp

Trịnh Ngọc Khánh